

г. Екатеринбург

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Заказ №342

Договор № 52/10 от 01 октября 2012 г.

Заказчик ООО «ИнвестУралСтрой»

1. Наименование объекта металлоконструкции детского спортивно-тренировочного комплекса ЯНАО с. Восяхово участок Тихорецк-Заречье
2. Наименование конструкции Опорная рама ОП-1-ОП-5т/н, опорная балка Б1, Б2, жесткая связь, С-1, С-2, Стойки Ст-1-Ст-5
3. Масса по чертежам изготовителя в тоннах 12,514
4. Дата начала изготовления октябрь 2012 г.
5. Дата окончания изготовления октябрь 2012 г.
6. Организация выполнившая проектную документацию (индекс и номер чертежей) ООО «ИнвестУралСтрой» шифр. AG-DD-154.1-KM
7. Организация выполнившая полный комплект рабочих чертежей изготовителя (индекс и номер чертежей) ООО «Техснаб» шифр AG-DD-154.1-KMД
8. Стальные конструкции изготовлены в соответствии с ГОСТ 23118 и СП 53-101-98 технологических инструкций
9. Конструкции изготовлены из сталей марок с 245, с 345 и соответствуют требованиям проектной документации.
Документы о качестве, сертификаты на металлопрокат хранятся на предприятии.
10. Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками и соответствуют ГОСТ 14771-76. Удостоверения сварщиков и протоколы испытаний контрольных образцов хранятся на предприятии.
11. Сварочные материалы: электроды _____
сварочная проволока Ø 1,2 СВ 08Г2С, ГОСТ 2246-70
защитные газы углекислота, ГОСТ 8050-85
соответствуют требованиям нормативно-технической и проектной документации.
12. Согласно условиям договора на поставку конструкции защищены от коррозии:
горячим цинкованием Опорные балки Б-1, Б-2
огрунтованы (марка грунта, кол-во слоёв) 2 слоя ЭП-0259, ТУ6-27-18-396-2000
окрашены (марка эмали, кол-во слоёв) 3 слой ЭП-5267, ТУ2312-006-07529945-99
13. Документы о качестве, сертификаты на материалы для защитных покрытий хранятся на предприятии.
Документ о качестве составлен на основании приёмочных актов _____
14. Согласно условиям договора на поставку и требованиям ГОСТ 23118-99 к документу о качестве прилагаются: _____

Настоящий документ о качестве гарантирует соответствие изготовленных стальных конструкций проектной документации и ГОСТ 23118-99

Руководитель службы технического контроля _____

/Удачин И.В./

М. П.

« 27 » октября 2012 г.

